



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sektora Badań Środowiskowych

tel. /68/ 325-46-71 w.226
fax: /68/ 331-47-96
pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LBS-434/2019
z dnia 19.04.2019

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2019r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LBS-910.2.35.2019
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 16.04.2019 Numer protokołu pobrania: HK/37/19
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – D. Sieraficka, K. Lutyż Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Próbka wody z wodociągu publicznego wiejskiego Pole Stan próbki: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	16.04.2019
Data wykonania badania	16.04.2019 – 19.04.2019

Wyniki badań				
Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki OL-434	Wartość parametryczna D
Miejsce pobrania próbki:			Pole - SUW	
Metoda	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,45 ± 0,09	Zalecany zakres wartości do 1,0
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012+ Apl: 2015-06 metoda C	mg/l Pt	11,8 ± 3,0	---
Liczba progowa smaku (TFN)	PN-LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1 ¹⁾	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PN-LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1 ¹⁾	---
pH	PN-EN ISO 10523:2012	pH	7,4 ± 0,1 (T pomiaru: 23,4°C)	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999	µS/cm	193 ± 8 (T pomiaru: 23,6°C)	2500

¹⁾ Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2264

Liczba ze znakiem „<” oznacza nieprzekroczenie przez próbkę wartości od 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, oszacowaną bez przesady pobierającą próbkę

Wartość podana przy znaku „<” oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody

Pomiar przewodności elektrycznej uwzględnia korektę za pomiar urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

²⁾ Smak i liczba progowa smaku (TFN): Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego

³⁾ Zapach i liczba progowa zapachu (TON): Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań

KIEROWNIK
19.04.19
data i podpis

Zatwierdził

KIEROWNIK
19.04.19
data i podpis

Opisującym:

1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Seksja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.229
fax: /68/ 331-47-96
psseziejonagora@wsse-gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LMIP-434/2019
z dnia 19.04.2019**

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	Harmonogram pobierania próbek na 2019r.
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	OL-LMIP-910.3.33.2019
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Data pobrania próbki: 16.04.2019
Informacje dotyczące pobierania próbek	Numer protokołu pobrania: HK/37/19
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – K. Lulecz, D. Sieradzka
Data dostarczenia do badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
Data wykonania badania	Próbka wody z wodociągu publicznego wiejskiego Pole
	Stan próbek: prawidłowy
	16.04.2019
	16.04.2019 – 19.04.2019

Wyniki badań				
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki OL-434 Pole - SŁOW	Wartość parametryczna ¹
Miejsce pobrania próbki:				
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C po 72 h. Zakres: od 1 jtk/1 ml Metoda płytkowa (posiew wlewny).	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	2 (1-6)	Bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii z grupy coli. Zakres: od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej.	PN-EN 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
Obecność i liczba Escherichia coli. Zakres: od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej.	PN-EN 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
Obecność i liczba paciorkowców kałowych (enterokoków). Zakres: od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej.	PN-EN ISO 7899-2: 2004	jtk/100 ml	0	0

¹ Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (Zakres) z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Dla metod ilościowych: wartości próbek powyżej wyników badania – górna i dolna granica przeczoła – 0,0001 dla gazowanej, niegazowanej rozszerzenia przy 95% poziomie ufności i współczynnika rozszerzenia = 2, bez próbek pobierania próbek

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

15.04.2019

Otrzymują:

1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Zatwierdził:

19.04.19

Data i podpis

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 22 dni od otrzymania sprawozdania

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości