



AB 1254

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA:	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,		
Temat:	SUW Chociejuw, analiza próbki wody uzdatnionej,		
Data pobierania próbek:	05.06.2019	Nr protokołu pobierania:	382/2019
Data przyjęcia próbek do badań:	05.06.2019	Data zakończenia badań:	11.06.2019
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	025/2019-38	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	12.06.2019	Ilość załączników:	1

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 1089/2019 woda uzdatniona
*S	pH, (stężenie jonów wodoru)	-	PN EN ISO 10523:2012	6,9 (temperatura pomiaru 25,7 °C)
S	Burwa,	mg / l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	15
S	Metność,	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,2
*S	Przewodność el.wł. w 25°C,	µS/cm	PN-EN 27888:1999	700
S	Liczba progowa zapachu ¹ ,	-	PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015	1
S	Liczba progowa smaku,	-	PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015	1
□ *	Ogólna liczba drobnoustrojów w 22°C. Metoda płytowa (posiew węglowy)	jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004 Załącznik nr 1	218
□ *	Liczba bakterii z grupy coli Metoda filtracji membranowej	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014- 12+A1:2017-04 Załącznik nr 1	0
□ *	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014- 12+A1:2017-04 Załącznik nr 1	0
□ *	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004 Załącznik nr 1	0

Próbkę pobrał **Eugeniusz Paszkiewicz** przedstawiciel Urzędu Gminy Gubin.

¹Liczba progowa zapachu - zapach akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

Znak „<” oznacza, że wynik znajduje się poniżej podanej wartości, która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej.

Pomiaru przewodności elektrycznej właściwej dokonano z użyciem konduktometru posiadającego kompensację wpływu temperatury.

* badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

S-badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Góra (decyzja nr M/400/NS-PK-108/2019 z dnia 23.05.2019)

□ * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 1334 (badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi w decyzji nr SE.NS.30.4421.436.1.2018.JS ważne do 15.01.2020)

Koniec sprawozdania

Osoba autorująca sprawozdanie z badań
 Zastępca kierownika laboratorium

mgr inż. Monika Szebiet

Ekosystemy - JT Laboratorium
 ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
 NIP 9730521469 REGON 080305237

*Załącznik do
spr. 25.12.19-38*



Eurofins Polska Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90A
82-200 Malbork
tel.: +48 55 272 04 73, fax: 55 272 04 75
www.eurofins.pl



EKOSYSTEMY - JT
ul. Kołuchowska 10
65-364 Zielona Góra

Raport analityczny nr T.L.067-01

Zlecający badania: EKOSYSTEMY - JT
Data przyjęcia próbek: 06.06.2019
Próbki dystrybucyjne próbek: brak
Stan próbek: bez zastrzeżeń
Data pobrania próbek: 05.06.2019
Rodzaj opakowania: butleka szklana
Ciężar netto/objętość:
Jednostek badanych próbek: 1
Data rozpoczęcia badania: 06.06.2019
Data zakończenia badania: 06.06.2019
Data raportu: 11.06.2019

		Wartość testu			
		UWZGL: Ogólna liczba drobnoustrojów w 22°C Metoda pływakowa (podwójna węglowa) (A) Metoda: PN-EN ISO 8222:2004	UWZGL: Liczba drobnoustrojów kalimowych Metoda filtracji membranowej (A) Metoda: PN-EN ISO 7939- 2:2004	UMNVP: Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej (A) Metoda: PN-EN ISO 9329- 1:2014-12+A1:2017-04	UMNVP: Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej (A) Metoda: PN-EN ISO 9329- 1:2014-12+A1:2017-04
nr próbki					
1987	rodzaj próbek				
	nr kodowy	1055-2019	218 jk/1 ml	0 jk/100 ml	0 jk/100 ml

(A) - metoda akredytowana

Laboratorium posiada certyfikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dotyczący wykonywania badań w zakresie: Zakaz wydalania mocz. SE/PL 3014421.4 z 06.12.2018 r. obowiązuje do dnia 03.02.2020 r.

Autoryzujący: Elżbieta Bulak
Stanowisko: Kierownik - Pracownia Mikrobiologiczna

Bulak

Zatwierdzający: Tomasz Ludkiewicz
Stanowisko: Analytical Service Manager

Tomasz Ludkiewicz

Wszystkie dane w raporcie zostały sprawdzone i są zgodne z danymi z systemu laboratoryjnego. W przypadku stwierdzenia błędów, prosimy o zgłoszenie ich do działu obsługi klienta. Wszelkie dane w raporcie zostały sprawdzone i są zgodne z danymi z systemu laboratoryjnego. W przypadku stwierdzenia błędów, prosimy o zgłoszenie ich do działu obsługi klienta. Wszelkie dane w raporcie zostały sprawdzone i są zgodne z danymi z systemu laboratoryjnego. W przypadku stwierdzenia błędów, prosimy o zgłoszenie ich do działu obsługi klienta.