



AB 1254

ekosystemy-jt

EKOsystemy - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,		
Temat:	SUW Chociejów, studnia S II, analiza próbki wody surowej [#]		
Obiekt badań:	woda surowa [#]		
Data pobierania próbek:	02.12.2020 [#]	Nr protokołu pobierania:	1171/2020
Data przyjęcia próbek do badań:	02.12.2020	Data zakończenia badań:	02.12.2020
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	055/2020-72	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	03.12.2020	Ilość załączników:	1

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 2720/2020
*S	pH, (stężenie jonów wodoru)	-	PN EN ISO 10523:2012	7,1 (temperatura pomiaru 18,7 °C)
*S	Przewodność el.wł. w 25°C,	μS/cm	PN-EN 27888:1999	705
*S	Azot amonowy, Jon amonu	mg /l N _{NH4} mg /l NH ₄	PN-C-04576-4:1994	1,20 1,54
*S	Twardość og.,	mval/l mg/l CaCO ₃	PN-ISO 6059:1999	5,4 272
*S	Żelazo ogólne,	mg/l μg/l	PN-92/C-04570/01	2,115 2115
*S	Mangan.	mg/l μg/l	PN-92/C-04570/01	0,108 108

[#] Próbki pobrał i dostarczył przedstawiciel Zleceniodawcy. Informacje dotyczące próbki – opis Zleceniodawcy.

Pomiaru przewodności elektrycznej właściwej dokonano z użyciem konduktometru posiadającego kompensację wpływu temperatury.

* badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

S - badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Góra (decyzja nr M/809/NS-HK-87/2020 z dnia 06.05.2020).

Koniec sprawozdania

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
 Zastępca Kierownika Laboratorium

mgr inż. Monika Seifner

EKOsystemy - JT Laboratorium

ul. Kożuchowska 10e, 65-364 Zielona Góra
 NIP 9730571464, REGON 080305251

zwt. nr 1 do spr. 55/220

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,		
Temat:	SUW Chociejęw, studnia S II, analiza próbki wody surowej #		
Obiekt badań:	woda surowa #		
Data pobierania próbek:	02.12.2020 #	Nr protokołu pobierania:	1171/2020
Data przyjęcia próbek do badań:	02.12.2020	Data zakończenia badań:	02.12.2020
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	055/2020-72a	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	03.12.2020	Ilość załączników:	-

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 2720/2020
S	Barwa,	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	10
S	Mętność,	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	6,8

Próbkę pobrał i dostarczył Zleceniodawca, Informacje dotyczące próbki – opis Zleceniodawcy.

S - badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Góra (decyzja nr M/809/NS-HK-87/2020 z dnia 06.05.2020).

Koniec sprawozdania

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
 Zastępca Kierownika Laboratorium
 mgr inż. Monika Szefer
 EKOSYSTEMY-JT Laboratorium
 ul. Kozuchowska 10e, 65-364 Zielona Góra
 NIP 9730571464 REGON 66030522