



AB 1254

ekosystemy-jt

EKOsystemy - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,		
Temat:	SUW Chociejów, analiza próbki wody surowej [#] ,		
Obiekt badań:	woda surowa [#]		
Data pobierania próbek:	22.06.2021 [#]	Nr protokołu pobierania:	486/2021
Data przyjęcia próbek do badań:	22.06.2021	Data zakończenia badań:	22.06.2021
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	036/2021-50	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	30.06.2021	Ilość załączników:	1

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 1223/2021
*S	pH, (stężenie jonów wodoru)	-	PN EN ISO 10523:2012	6,4 (temperatura pomiaru 24,9°C)
*S	Przewodność el.wł. w 25°C,	μS/cm	PN-EN 27888:1999	710
S	Barwa,	mg /l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	10
S	Mętność,	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	7,5
*	Azot amonowy,	mg /l N _{NH4}	PN-C-04576-4:1994	0,92
S	Jon amonu	mg /l NH ₄		1,18
*	Azot azotynowy,	mg /l N _{NO2}	PN-EN 26777:1999	<0,002
S	Azotyny,	mg /l NO ₂		<0,007
*	Azot azotanowy,	mg/l N _{NO3}	PN-C-04576.08:1982	0,10
S	Azotany,	mg/l NO ₃		0,44

[#] Próbkę pobrał i dostarczył przedstawiciel Zleceniodawcy. Informacje dotyczące próbki- opis Zleceniodawcy.

Pomiaru przewodności elektrycznej właściwej dokonano z użyciem konduktometru posiadającego kompensację wpływu temperatury.

Znak „<” oznacza, że wynik znajduje się poniżej podanej wartości, która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej.

Badanie azotanów wykonano wg PN-C-04576.08:1982 metoda wycofana.

* badanie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

S-badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Góra (decyzja nr M-185/HK-85/2021 z dnia 29.04.2021)

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
 Zastępca Kierownika Laboratorium
 mgr inż. Monika Szefer

Koniec sprawozdania

Ekosystemy-JT
 ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
 tel. 9730571466, 9730571467
 e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

201 nr 1 do 36/2021-57

ekosystemy-jt
ekosystemy-jt

EKOsystemy - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,		
Temat:	SUW Chociejów, analiza próbki wody surowej [#] ,		
Obiekt badań:	woda surowa [#]		
Data pobierania próbek:	22.06.2021 [#]	Nr protokołu pobierania:	486/2021
Data przyjęcia próbek do badań:	22.06.2021	Data zakończenia badań:	27.06.2021
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	036/2021-50a	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	30.06.2021	Ilość załączników:	-

Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 1223/2021
Dwutlenek węgla agresywny,	mg/l CO ₂	PN-EN 13577:2008	32,0

[#] Próbkę pobrał i dostarczył przedstawiciel Zleceniodawcy, Informacje dotyczące próbki – opis Zleceniodawcy.

Koniec sprawozdania

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
Zastępca Kierownika Laboratorium
mgr inż. Monika Szefer

EKOsystemy-JT Laboratorium
ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
NIP 9730571464 REGON 142505237