



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Seksja Badań Środowiskowych

tel. /68/ 325-46-71 w.226
fax: /68/ 351-47-96
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LBS-289/2015
z dnia 22.04.2015

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	PSSE w Krośnie Odrzańskim
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2015r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LBS.910.2.2015.18
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 15.04.2015
	Numer protokołu pobrania: HK/36/15
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim - L. Sosnowski
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Wodociąg wiejski w Sękowicach Stan próbki: prawidłowa
Data dostarczenia do badania	15.04.2015
Data wykonania badania	15.04.2015 - 20.04.2015

Wyniki badań					
Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki		Wartości dopuszczalne ¹
			OL-526	OL-527	
Miejsce pobrania próbki:			Sękowice SUW	Grabice Zespół Szkół	
Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	NTU	0.11 ± 0.01	0.25 ± 0.02	1
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 metoda C	mg / l Pt	3.7 ± 0.5	7.0 ± 0.9	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1 Akceptowalny	<1 Akceptowalny	---
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1 Akceptowalny	<1 Akceptowalny	---
pH	PN-EN ISO 10523:20012	pH	7.2 ± 0.1	7.4 ± 0.1	6.5 - 8.5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999	μS/cm	615 ± 8	618 ± 8	2500
Stężenie azotu amonowego (w przeliczeniu na amonowy jon)	PN-C-04576-4: 1994	mg/l	<0.1	<0.1	0.5

¹ Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowaną bez proce-

pobierania próbek.

Wartość podana przy znaku "<" oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody.

KIEROWNIK
Autoryzacja sprawozdania z badań

22.04.15 M. M. Zyber
mgr Monika Musiał
data i podpis

Otrzymują:

1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.