



AB 1254

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,		
Temat:	Sadziszewice 10, budynek mieszkalny [#] , analiza wody z sieci,		
Obiekt badań:	woda z sieci [#] ,		
Data pobierania próbek:	31.03.2022 [#]	Nr protokołu pobierania:	264/2022
Data przyjęcia próbek do badań:	31.03.2022	Data zakończenia badań:	04.04.2022
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	033/2022-20	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	05.04.2022	Ilość załączników:	1

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 678/2022
*S	pH, (stężenie jonów wodoru)	-	PN EN ISO 10523:2012	7,2
S	Barwa,	mg /l Pt	PN-EN ISO 7887:2012	<5
S	Mętność,	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,3
*S	Przewodność el.wł. w 25°C,	µS/cm	PN-EN 27888:1999	564
S	Liczba progowa zapachu, ¹	-	PB – II Wydanie II z dnia 05.01.2015 Aneks nr 1 z dnia 12.04.2021	1
S	Liczba progowa smaku, ¹	-	PB – II Wydanie II z dnia 05.01.2015 Aneks nr 1 z dnia 12.04.2021	1
□ *	Ogólna liczba drobnoustrojów w 22°C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	jtk/l ml	PN-EN ISO 6222:2004 Załącznik nr 1	<1
□ *	Liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Załącznik nr 1	0
□ *	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Załącznik nr 1	0
□ *	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004 Załącznik nr 1	0

[#] Próbkę pobrał i dostarczył przedstawiciel Zleceniodawcy. Informacje dotyczące próbki – opis Zleceniodawcy. Informacje otrzymane od klienta mogą wpływać na ważność wyników. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek.

Pomiaru przewodności elektrycznej właściwej dokonano z użyciem konduktometru posiadającego kompensację wpływu temperatury.

Temperatura pomiaru przy badaniu pH i przewodności elektrycznej właściwej wynosiła 16,6°C

¹ Liczba progowa zapachu, smaku - akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

Znak „<” oznacza, że wynik znajduje się poniżej podanej wartości, która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej.

* badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

S-badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Góra (decyzja nr M-185/HK-85/2021 z dnia 29.04.2021)

□ * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 1334 (badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi w decyzji nr PPIS.HK.9022.24.63.2021.AS)- załącznik nr 1.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
Kierownik ds. Jakości Laboratorium
mgr inż. Arleta Filipiak

Koniec sprawozdania


Ekosystemy-JT Laboratorium
ul. Kożuchowska 10e, 65-364 Zielona Góra
tel. 9730571464, REGON 080305237



Polska

Eurofins Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 118D
93-465 Łódź
POLSKA
www.eurofins.pl

Strona 1/2



AB 1334

EKOSYSTEMY - JT
ul. Kozłuchowska 10
65-364 Zielona Góra
POLSKA

Justyna Nowak

Audytujący, Agnieszka Piastczyńska
Starszy Asystent

Zatwierdzający, Justyna Nowak
Analytical Service Manager

Strona 2/2

Raport analityczny AR-22-E8-021492-01
Numer próbki 297-2022-00032364

Data raportu 04.04.2022

Raport analityczny AR-22-E8-021492-01



Numer próbki 297-2022-00032364

- * Rodzaj próbki Woda przeznaczona do spożycia
- * Zleceniodawca EKOSYSTEMY - JT
- * Data zlecenia 31.03.2022
- * Numer zlecenia Zlec011202244
- * Data przyjęcia próbki 01.04.2022
- * Problem dostarczone przez Półkobieta Eurofins
- * Stan próbki bez zastrzeżeń
- * Warunki transportu chłodnicze
- * Data pobrania próbki 31.03.2022
- * Problem podane przez Zleceniodawcę
- * Sposób pobrania próbki/próbek Zgodnie z PN-EN ISO 19455:2007
- * Cel badania Spełnienie wymagań prawnych
- * Kod próbki Klienta 678/2022
- * Opakowanie Butelka plastikowa - opakowanie PET
- * Ilość próbek zbierzanych 1
- * Data rozpoczęcia badania 01.04.2022
- * Data zakończenia badania 04.04.2022

Wyniki badań / Rezultaty

UME1R	Liczba enterokoków kalowych	Metoda filtracji membranowej (A)
Melioda	PN-EN ISO 7895:2004	
Enterokoki		
UMNYP	Liczba Escherichia coli	0
Metoda	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	0 jtk/100 ml
UMRH5	Liczba bakterii grupy coli	0
Metoda	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	0 jtk/100 ml
UMZLR	Liczba drobnoustrojów w temp. 22 °C	0 jtk/100 ml
Metoda	PN-EN ISO 6222:2004	0 jtk/100 ml
Opis	Opis	
Opis	Opis	

A = Metoda akredytowana
x = Dane dostarczone od Klienta

1. Wyniki badań są dołączonymi i badawcami
2. Wyniki badań są dołączonymi i badawcami
3. Wyniki badań są dołączonymi i badawcami
4. Wyniki badań są dołączonymi i badawcami
5. Wyniki badań są dołączonymi i badawcami
6. Wyniki badań są dołączonymi i badawcami
7. Wyniki badań są dołączonymi i badawcami

KONTAKT