




Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
ul. Mickiewicza 12b,
66-400 Gorzów Wlkp.,
tel.(95) 722 60 57
www.wsse.gorzow.pl
email: wsse@wsse.gorzow.pl



AB 486



Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych	SPRAWOZDANIE z BADAŃ	PO-5.10-01/F3
		Data wydania: 28.07.2015
	Nr: DL.OBS.9051.01492.2015	Data: 2015.09.30

Nazwa klienta	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim		
Adres klienta	ul. Świerczewskiego 24 66-600 Krosno Odrzańskie		
Identyfikacja próbek/próbek	kod próbki/próbek	01492.2015	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/próbek	Wodociąg publiczny (P) Wodociąg wiejski Sękowice Sękowice - stacja uzdatniania wody	
Opis, stan próbki/próbki przyjętych do badań		bez zastrzeżeń	
Próbki pobrane/dostarczył:	pracownik PSSE w Krośnie Odrzańskim	Nr protokołu pobrania/przekazania: HK/85/15	Nr zlecenia/umowy:
Data pobrania/dostarczenia		2015.09.22 / 2015.09.23	
Metoda pobrania próbki		PN-EN ISO 5667 - 1:2008, PN-EN ISO 5667 - 3:2013, PN-ISO 5667 - 5:2003	
Badanie wykonano dnia		2015.09.25	

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wynik badań wraz z niepewnością	Najwyższa dopuszczalna wartość **
Parametry chemiczne					
1.	Σ pestycydów	PB-OAI-01 wydanie 4 z dnia 24.11.2008 r.	µg/l	< 0,02	0,50
2.	Σ THM	PB-OAI-30 wydanie 2 z dnia 10.12.2014	µg/l	< 1,49	100
3.	Σ WWA	PB-OAI-21 wydanie 3 z dnia 06.11.2014	µg/l	< 0,0025	0,10
4.	Σ Trichloroetenu i tetrachloroetenu	PB-OAI-30 wydanie 2 z dnia 10.12.2014	µg/l	< 0,50	10,00
5.	1,2- dichloroetan	PB-OAI-30 wydanie 2 z dnia 10.12.2014	µg/l	< 1,5	3,0
6.	aldryna	PB-OAI-01 wydanie 4 z dnia 24.11.2008 r.	µg/l	< 0,008	0,030
7.	Benzen	PN-ISO 11423-1:2002	µg/l	< 0,25	1,00
8.	Benzo(a)piren	PB-OAI-21 wydanie 3 z dnia 06.11.2014	µg/l	< 0,0025	0,01
9.	Benzo(o)fluoranten	PB-OAI-21 wydanie 3 z dnia 06.11.2014	µg/l	< 0,0025	-
10.	Benzo(g,h,i)perylen	PB-OAI-21 wydanie 3 z dnia 06.11.2014	µg/l	< 0,0025	-
11.	Benzo(k)fluoranten	PB-OAI-21 wydanie 3 z dnia 06.11.2014	µg/l	< 0,0025	-
12.	Bromlany	PN-EN ISO 15061:2003	µg/l	< 4	10
13.	Bromodichlorometan	PB-OAI-30 wydanie 2 z dnia 10.12.2014	µg/l	< 0,41	-
14.	Dibromochlorometan	PB-OAI-30 wydanie 2 z dnia 10.12.2014	µg/l	< 0,49	-