



AB 1254

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,		
Temat:	SUW Chociejęw, analiza próbki wody uzdatnionej		
Data pobierania próbek:	16.09.2015	Nr protokołu pobierania:	485/2015
Data przyjęcia próbek do badań:	16.09.2015	Data zakończenia badań:	23.09.2015
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	044/2015-45	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	23.09.2015	Ilość załączników:	1

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 1445 Woda uzdatniona
*	pH, (temperatura pomiaru 23,7 °C)	-	PN EN ISO 10523:2012	7,1
	Barwa,	mg / l Pt	PN-EN ISO 7887:2012	10
	Mętność,	NTU	PN-EN 7027:2003	<0,5
*	Przewodność el. wł. w 25°C,	µS/cm	PN-EN 27888:1999	673
	Liczba progowa zapachu,	TON	PN-EN 1622:2006 PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015	1 (akceptowalny)
	Liczba progowa smaku,	TFN	PN-EN 1622:2006 PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015	1 (akceptowalny)
*	Azot amonowy,	mg / l N _{NH4} mg / l NH ₄	PN-C-04576-4:1994	<0,25 <0,32
*	Azot azotynowy, Azotyny,	mg / l N _{NO2} mg / l NO ₂	PN-EN 26777:1999	<0,002 <0,007
*	Azot azotanowy, Azotany,	mg / l N _{NO3} mg / l NO ₃	PN-82/C-04576.08	0,96 4,25
*	Żelazo ogólne,	mg / l µg / l	PN-92/C-04570/01	<0,150 <150
*	Mangan,	mg / l µg / l	PN-92/C-04570/01	<0,030 <30
☐ *	Obecność i liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100ml	Liczba w 100 ml	PN-EN ISO 9308- 1:2014-12 Załącznik nr 1	0
☐ *	Obecność i liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100ml	Liczba w 100 ml	PN-EN ISO 9308- 1:2014-12 Załącznik nr 1	0
☐ *	Obecność i liczba paciorkowców kałowych (enterokoków). Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100ml	Liczba w 100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004 Załącznik nr 1	0

Próbkę pobrał i dostarczył Zleceniodawca,

Pomiar przewodności elektrycznej właściwej dokonano z użyciem konduktometru posiadającego kompensację wpływu temperatury.

Znak „<” oznacza, że wynik znajduje się poniżej podanej wartości, którą stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej.

* badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji,

☐ * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 622.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań

mgr inż. Jerzy Teterycz

EKOSYSTEMY - JT J. Teterycz
LABORATORIUM

Koniec sprawozdania

ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
 REGON 080305237 / NIP 973-057-14-64
 tel./fax (068) 45 97 726

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy - JT sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Seksja Mikrobiologii i Parazytologii

Załącznik nr 1 do sprawozdania 44/2015-45

tel. /68/ 325-46-71 w.229
fax: /68/ 351-47-96
pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-90/2015
z dnia 21.09.2015

Ilość egzemplarzy 3
Egzemplarz Nr 2
strona / stron:
1 / 1

Nazwa klienta: EKOSYSTEMY - JT J. Teterycz Laboratorium ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Zlecenie z dnia: 13.01.2015
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LMiP.90.20.2015.57
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 16.09.2015
	Numer protokołu pobrania: 485/2015
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel firmy Ekosystemy JT w Zielonej Górze - E.Paszkiewicz
Stan, opis i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Stan próbek: nieprawidłowy
Data dostarczenia do badania	16.09.2015
Data wykonania badania	16.09.2015 – 18.09.2015

Wyniki badań				
Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki	
			OL-2004„S”	OL-2005„S”
Miejsce pobrania próbki:			SUW Chociejów (1445)	Przyborowice nr 9 (1446)
Obecność i liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	Liczba w 100 ml	0	0
Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	Liczba w 100 ml	0	0
Obecność i liczba paciorkowców kałowych (enterokoków). Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	Liczba w 100 ml	0	0

Autoryzacja sprawozdania z badań
KIEROWNIK SEKCJI
Mikrobiologii i Parazytologii

21.09.2015
mgr biol. Anna Kucharska
data podpisu mikrobiolog

Otrzymują :

1. EKOSYSTEMY - JT J. Teterycz Laboratorium, ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra (2 egzemplarze)
2. a/a

Koniec sprawozdania

21-09-2015

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.