

Parametr	Jedn. miary	Metoda badawcza	Wyniki badania	660.DL.OBS.N.2015	Identyfikator laboratoryjny próbki
Bromiany	µg/l	PN-EN ISO 15061 : 2003	<4	0,135 ± 0,005	10
Fluorki	mg/l	PN-EN ISO 10304-1 : 2009			1,5
benzo(a)piren	µg/l	PB-OAI-21 wyd.3 z dnia 06.11.2014	<0,0025		0,010
benzeno(b)fluoranten	µg/l	PB-OAI-21 wyd.3 z dnia 06.11.2014	<0,0025		
benzeno(ghi)perylen	µg/l	PB-OAI-21 wyd.3 z dnia 06.11.2014	<0,0025		
benzeno(k)fluoranten	µg/l	PB-OAI-21 wyd.3 z dnia 06.11.2014	<0,0025		
indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l	PB-OAI-21 wyd.3 z dnia 06.11.2014	<0,0025		
Suma WWA	µg/l	PB-OAI-21 wyd.3 z dnia 06.11.2014	<0,0025		0,10
Heksachlorobenzen	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,004		0,1
α-HCH	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,004		0,1
β-HCH	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,008		0,1
Lindan	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,004		0,1
Heptachlor	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,008		0,03

Badanie fizykochemiczne

Nazwa Klienta		Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	
Adres Klienta		66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Świerczewskiego 24	
 Identyfikacja objektu/ próbki	kod próbki/próbek	1098/N/2015	
	identyfikator laboratoryjny	660.DL.OBS.N.2015	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/ próbek	wodociąg wiejski Miłno - SUW	
	Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań		prawidłowy
Próbki pobrane/dostarczyć:		PSSE Krosno Odrz.	Nr protokołu pobrania/przekazania: HK/48/15
		Nr zlecenia/umowy: -	
Data, godzina pobrania/dostarczenia		12.05.2015 godz. 9 ⁰⁵ -9 ²⁰ /13.05.2015 godz./1 ³⁰	
Metoda pobrania próbki		PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 5667-3:2013-05, PN-EN ISO 19458:2007, PN-EN ISO 5667-1:2008	
Badania wykonane dnia		13-22.05.2015	

 Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych	Nr: DL.OBS.9051.599.N.2015	
	SPRAWOZDANIE z BADAŃ	
	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 12b 66-400 Gorzów Wlkp. tel.(95) 722 60 57 www.wsse.gorzow.pl e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl	
 AB 486 	PO-5.10-01/E3	Data wydania: 22.10.2014
	Data: 25.05.2015	



Osoby autoryzujące:
1. PSSB Krosno Odrz.
2. a/a

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do miejsca i daty pobranej/przyjętej próbki podanej w sprawozdaniu.
2. Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wlkp. sprawozdanie nie może być powielane, inaczey, jak tylko w całości.
3. Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni licząc od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4. W przypadku próbek pobranych przez Klienta niepewność rozszerzona wyniku nie zawiera składowej dotyczącej pobrania próbek.

Osoba zatwierdzająca:



Koniec sprawozdania

Osoby autoryzujące:
mgr inż. Justyna Moczydłowska - starszy asystent
mgr Anna Szymora-Szydełko - starszy asystent
mgr Marek Salomon - Kierownik Oddziału Analiz Instrumentalnych



"Najwyższa dopuszczalna wartość określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U.Nr 61 poz.417) z późniejszymi zmianami.
Wartość podana przy znaku "<" oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody.
Wartość za znakiem „+” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Parametr	Jedn. miary	Metoda badawcza	Wyniki badania	najwyższa dopuszczalna wartość
Aldrin	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,008	0,03
Izodrina	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,008	0,1
Heptachlor epoksyd	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,008	0,03
Dieldryna	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,012	0,03
Endryna	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,016	0,1
pp - DDE	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,008	0,1
pp - DDD	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,012	0,1
pp - DDT	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,016	0,1
pp - DMDT	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,02	0,1
Suma pestycydów	µg/l	PB-OAI-01 wyd. 4 z dnia 24.11.2008	<0,02	0,50