



AB 1254

EKOSYSTEMY - JT TETERCZ JERZY
 LABORATORIUM ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
 Tel/fax: 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,
Temat:	Stacja Uzdamtiania Wody w m. Mielno oraz punkt poboru na sieci wodociągowej, analiza próbek wody,
Data pobierania próbek:	29.12.2015
Data przyjęcia próbek do badań:	29.12.2015
Stan próbek:	bez zastrzeżeń
Numer sprawozdania:	044/2015-64
Data wydania sprawozdania z badań:	29.12.2015
Ilość załączników:	1

Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 2118	Próbka nr 2119	Próbka nr 2120
pH,	-	PN EN ISO 10523:2012	Mielno 1 (temperatura pomiaru 18,4 °C)	Mielno 2 (temperatura pomiaru 18,5 °C)	7,0 (temperatura pomiaru 18,7 °C)
* Żelazo ogólne,	mg/l	PN-92/C-04570/01	<0,150	<0,150	<0,150
* Mangan	mg/l	PN-92/C-04570/01	0,122	0,063±0,010	<0,030

Próbki pobral i dostarczył Zleceniodawca.
 ± Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Niepewność rozszerzona nie uwzględnia etapu pobierania próbek.
 Znak ">" oznacza, że wynik znajduje się poniżej podanej wartości, która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej.
 * budowlipobieranie próbek akredytowane, zawarte w "Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254" wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Koniec sprawozdania

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
 mgr inż. Jerzy Tetercz
EKOSYSTEMY - JT J. Tetercz
 LABORATORIUM
 ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
 REGON/080305237 / NIP 973-057-14-64
 tel./fax (068) 45 97 726