

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra tel./68/325-46-71 w.229 fax:/68/351-47-96 pssezielonagora@wsse.gorzow.pl	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron 1/1
--	--



Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy
Harmonogram pobierania próbek na 2015 OL-LMIP.9211.29.2015 Data pobrania próbki: 27.01.2015 Numer protokołu pobrania: HK/12/15 Identyfikacja probkobiercy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – Ł. Sosnowski Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Stan próbki: prawidłowy	Informacje dotyczące pobierania próbek
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Data dostarczenia do badania 27.01.2015 Data wykonania badania 27.01.2015 – 30.01.2015

Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki	Wartości dopuszczalne	Bez zmian
Miejsce pobrania próbki:	PN-EN ISO 6222: 2004	Liczba w 1 ml	2	(1-6)	Zakres: od 1 jtk/1 ml Metoda płytkowa, posiew głęboki na agarze odczytowanym w 22°C po 72 h Ogólna liczba mikroorganizmów
Obecność i liczba bakterii z grupy coli.	PN-EN 9308-1:2004 + A1:2005 + A.C:2009	Liczba w 100ml	0	0	Zakres: od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej.
Obecność i liczba Escherichia coli.	PN-EN 9308-1:2004 + A1:2005 + A.C:2009	Liczba w 100ml	0	0	Zakres: od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej.
Obecność i liczba paciorkowców kałowych (enterokoków).	PN-EN ISO 7899-2: 2004	Liczba w 100ml	0	0	Zakres: od 1 jtk/100ml Metoda filtracji membranowej.
Obecność i liczba Clostridium perfringens łącząc ze sporami.	Dyrektywa Rady 98/83/WF z dnia 03.11.1998 załącznik 3	Liczba w 100ml	0	0	Zakres od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.
 Dla metod ilościowych: wartości podane przy wyniku badania - górna i dolna granica przedziału ufronosi dla oszacowania niepewności rozszerzonej przy 95%
 poziomie ufronosi i współczynniku rozszerzenia = 2 bez procesu pobierania próbek.

KIEBOWNIK SEKCJI
 Autoryzacja sprawozdania z badań
 Mikrobiologii i Parazytologii
 mgr dr hab. Anna Karbownik
 data i podpis mikrobiolog

Koniec sprawozdania

Otrzymują:
 1. PSSF w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
 2. a/a

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
 Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
 Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.