



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii		SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LMIP-378/2015 z dnia 20.04.2015		Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron 1/1	
---	--	--	--	--	--

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim		Identyfikacja zlecenia / umowy klienta		Harmonogram pobierania próbek na 2015		Data pobrania próbek: 15.04.2015		Numer protokołu pobrania: HK/37/15		Identyfikacja proboktorzy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – L. Sosnowski		Przedmiot badania: próbka wody do spożycia		Wodociąg wiejski w Węglinach		Stan próbek: prawidłowy		Data dostarczenia do badania		Data wykonania badania	
15.04.2015		15.04.2015		15.04.2015		15.04.2015		15.04.2015		15.04.2015		15.04.2015		15.04.2015		15.04.2015		15.04.2015		15.04.2015	

Badany wskaźnik		Metoda badawcza		Jednostka miary		Nr próbki		Wartości dopuszczalne	
Obecność i liczba bakterii z grupy coli.		PN-EN 9308-1:2004 + A1:2005 + AC:2009		Liczba w 100ml		0		0	
Obecność i liczba bakterii z grupy coli.		PN-EN 9308-1:2004 + A1:2005 + AC:2009		Liczba w 100ml		0		0	
Obecność i liczba bakterii z grupy coli.		PN-EN 9308-1:2004 + A1:2005 + AC:2009		Liczba w 100ml		0		0	

Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.

Autoryzacja sporządzania
Mikrobiologii i Parazytologii
mgr inż. Anna Karbowicz
mikrobiolog

Otrzymują:
1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane, tacezyl, jak tylko w całości.