

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM



ul. Nadodrzańska 24, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 414 80 60, 68 383 53 70, 68 383 80 77
<https://www.gov.pl/web/psse-krosno-odrzanskie>
e-mail: psse.krosnoodrzanskie@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia: AE:PL-99805-92500-EASEE-25
NIP: 9261296375, REGON: 977947987

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

HK.9020.69.2025

Krosno Odrzańskie, dnia 17 luty 2025 r.

Wójt Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO WĘGLINY-MIELNO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przesyła okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Węgliny-Mielno za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

W 2024 r. z wodociągu publicznego w Węgliny-Mielno, należącego do Gminy Gubin pobrano planowo 2 próbki wody w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757). Dodatkowe próbki pobrano w związku z prowadzeniem działań naprawczych.

W roku 2024 r. wodociąg wiejski Węgliny-Mielno borykał się z przekroczeniami parametrów takich jak żelazo i mętność. Parametry, dzięki podjętym działaniom naprawczym, udało się doprowadzić do wartości zgodnych z przepisami.

Na podstawie sprawozdania z badań z dnia 13 czerwca 2024 r. stwierdzono, że woda w badanym zakresie nie odpowiada wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), ze względu na nieprawidłowy parametr żelaza i mętności. Administrator wodociągu podjął działania naprawcze zmierzające do uzyskania poprawy jakości wody pod względem fizyko – chemicznym w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań. Zakończenie działań naprawczych udokumentowane zostało wynikiem badań laboratoryjnych, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, potwierdzającym skuteczność tych działań.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. woda z wodociągu publicznego Węgliny-Mielno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Gmina Gubin prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Węgliny-Mielno na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Próbkę wody były badane przez laboratorium zewnętrzne i pobierane zgodnie z przyjętym na 2024 r. harmonogramem pobierania próbek, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim. Wyniki badań były na bieżąco przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim.

Otrzymuje:

1. Adresat

2. a/a

AA

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
mgr Krystyna Pietkiewicz
(podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)