

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Krośnie Odrzańskim

Krosno Odrzańskie, 3 października 2016 r.

NS-HK-530-II-29-8/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139), oraz § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody o kodzie OL-1284, sprawozdanie z badań nr OL-LMiP-1284/2016, pobranej w dniu 28 września 2016 r. z wodociągu publicznego wiejskiego w Starosiedlu:

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego wiejskiego w Starosiedlu,

i nakazuje:

Gminie Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin

1. Doprowadzić wodę z sieci wodociągu publicznego wiejskiego w Starosiedlu, do jakości odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 3 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) – w zakresie liczby bakterii grupy coli - stwierdzono 7 jtk/100 ml, dopuszczalna liczba bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml/wody). Działania naprawcze należy przeprowadzić bezzwłocznie.
2. Powiadomić odbiorców o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej przez wyżej wymienione ujęcie wody i o możliwości wykorzystywania jej wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych.
3. Zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Woda ze źródła zastępczego powinna być wykorzystywana do spożycia jedynie po przegotowaniu.
4. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim o podjętych działaniach mających na celu poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

5. Wodę z wodociągu udostępnić do spożycia przez ludzi po zakończeniu działań naprawczych i uzyskaniu wyniku badania laboratoryjnego świadczącego o właściwej jakości wody.

Na podstawie artykułu 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) „nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. W dniu 28 września 2016 r. zgodnie z protokołem pobierania próbek nr HK/90/16 pobrano do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu kontrolnego próbkę wody z wodociągu publicznego wiejskiego w Starosiedlu, administrowanego przez Gminę Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin, z punktu czerpalnego znajdującego się na stacji uzdatniania wody w Starosiedlu. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbki wody o kodzie OL-1284, sprawozdanie z badań nr OL-LMiP-1284/2016 stwierdzono:

- Bakterie grupy coli w 100 ml wody – 7 jtk, (dopuszczalna liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody wynosi 0 jtk).

Jest to niezgodne z załącznikiem numer 3 A, poz. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia „woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego (...) i spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia” oraz zgodnie z § 3 ust 2 wyżej wymienionego rozporządzenia „dodatkowe wymagania mikrobiologiczne (...), jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia”.

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z wyników badań stwierdza brak przydatności wody do spożycia.

Stwierdzenie obecności bakterii grupy coli w badanej próbce wody może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami, glebą lub gnijącym materiałem roślinnym. Wykrycie wyżej wymienionych mikroorganizmów w wodzie przeznaczonej do spożycia może stwarzać potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, ze względu na możliwość wystąpienia chorób zakaźnych.

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), mówi, że „organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji”, natomiast art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.) stanowi, że „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”. Ponadto na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) „decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...)”.



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii	tel. /68/ 325-46-71 w.229 fax: /68/ 351-47-96 pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LMIP-1284/2016 z dnia 03.10.2016	
Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron PSSE w Krośnie Odrzańskim	

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	Harmonogram pobierania próbek na 2016r.	Otrzymano dnia 3.10.2016
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	OL-LMIP.910.3.2016.86	Nr dz. 93/1284/16
Sygnatura wewnętrzna zlecenia / umowy	Data pobrania próbki: 28.09.2016	
Informacje dotyczące pobierania próbek	Numer protokołu pobrania: FK/90/16	
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim - L. Sosnowski, K. Lutycz	
Data dostarczenia do badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia	
Data wykonania badania	Próbka wody z wodociągu wiejskiego w Starosiedlu	
	Stan próbki: prawidłowy	
	28.09.2016	
	28.09.2016 - 01.10.2016	

Badany wskaźnik	Wyniki badań			
	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki	Wartości dopuszczalne ¹
Miejsce pobrania próbki:			OL-1284	
Obecność i liczba bakterii z grupy coli.			Starosiedle - SUW	
Metoda filtracji membranowej.				
Zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/ 100ml	7 (3-15)	0
Obecność i liczba Escherichia coli.				
Metoda filtracji membranowej.	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/ 100ml	0	0
Zakres: od 1 jtk/100 ml				

¹ Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. Dz. U. z 2015r. poz.1989

Autoryzacja sprawozdanie z badań
 Mirosław Asystent
 mgr Katarzyna Starek

- Otrzymują:
1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
 2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.