



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych	tel. /68/ 325-46-71 w.226 fax: /68/ 351-47-96 pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LBS-1369/2016 z dnia 18.10.2016r.	
Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron: 1/1	

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	PSSE w Krośnie Odrzańskim
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania na 2016r. Otrzymało dnia ..25.10.2016
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LBS.910.2.2016.88
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 11.10.2016
	Numer protokołu pobrania: HK/97/16
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – L. Sosnowski, K. Lutycz.
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Próbka wody z wodociągu wiejskiego w Mielnie Stan próbki: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	11.10.2016
Data wykonania badania	11.10.2016 – 18.10.2016

Wyniki badań				
Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki	Wartości dopuszczalne ¹
			OL – 1369	
Miejsce pobrania próbki:			Strzegów – Szkoła Podstawowa	
Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	NTU	0,34 ± 0,07	1
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 metoda C	mg /l Pt	2,0 ± 0,5	---
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		<1	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		Akceptowalny	---
Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012		<1	---
Przewodność elektryczna w temp. 25°C	PN-EN 27888: 1999	µS/cm	6,6 ± 0,1 (T pomiaru: 24,9°C)	6,5 – 9,5
Stężenie jonu amonowego	PN-ISO 7150-1:2002	mg/l	314 ± 4 (T pomiaru: 23,7°C)	2500
			<0,05	0,5

¹⁾ Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 Listopada 2015r. Dz. U. z 2015 poz. 1989.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, oszacowana bez procesu pobierania próbek.

Wartość podana przy znaku "<" oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodności elektrycznej uwzględnia korektę za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

Autoryzacja sprawozdania z badań
KIEROWNIK

Sekcji Badań Środowiskowych


18.10.16 mgr Monika Musiał-Rawdan

Otrzymują :

1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii	tel. /68/ 325-46-71 w.229 fax: /68/ 351-47-96 pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LMiP-1369/2016 z dnia 17.10.2016	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron 1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	Próbka pobrana zgodnie z harmonogramem pobierania próbek na 2016r.
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	OL-LMiP.910.3.2016.92
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Data pobrania próbki: 11.10.2016
Informacje dotyczące pobierania próbek	Numer protokołu pobrania: HK/97/16 Nr oz. 255/12016
Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – L. Sosnowski, K. Lutycz	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – L. Sosnowski, K. Lutycz
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Próbka wody z wodociągu wiejskiego w Mielnie Stan próbki: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	11.10.2016
Data wykonania badania	11.10.2016 – 13.10.2016

Wyniki badań				
Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki	Wartości dopuszczalne ¹
			OL-1369 Strzegów – Szkoła Podstawowa	
Miejsce pobrania próbki:				
Obecność i liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/ 100ml	0	0
Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/ 100ml	0	0

¹ Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. Dz. U. z 2015r. poz.1989

Autoryzacja sprawozdania z badań

17.10.2016
data i podpis
Anna Korbacz

Otrzymują :

1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.