



AB 1254

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :			
Temat:	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,		
Data pobierania próbek:	Dzikowo budynek mieszkalny nr 2, analiza próbki wody z sieci,		
Data przyjęcia próbek do badań:	18.10.2016	Nr protokołu pobierania:	618/2016
Stan próbki:	18.10.2016	Data zakończenia badań:	24.10.2016
Numer sprawozdania:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	010/2016-48	Kolejny numer strony:	1
	24.10.2016	Ilość załączników:	1

Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 1915/2016 Woda z sieci
* pH, (stężenie jonów wodoru)	-	PN - EN ISO 10523:2012	7.2 (temperatura pomiaru 19,9 °C)
Barwa,			
Mętność,	mg / l Pt	PN-EN ISO 7887:2012	5
* Przewodność el. wł. w 25 °C,	NTU	PN-EN 7027:2003	<0,5
	µS/cm	PN-EN 27888:1999	257
Liczba progowa zapachu,	TON	PN-EN 1622:2006 PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015	1 (akceptowalny)
Liczba progowa smaku,	TFN	PN-EN 1622:2006 PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015	1 (akceptowalny)
* Azot amonowy,	mg / l N _{NH4}	PN-C-04576-4:1994	<0,25
* Żelazo ogólne,	mg / l NH ₄		<0,32
* Mangan,	µg/l	PN-92/C-04570/01	<0,150
	µg/l	PN-92/C-04570/01	<150
□ * Liczba bakterii z grupy coli,	jtk/ 100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Zał. nr 1	0,128
			128
□ * Liczba Escherichia coli,	jtk/ 100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Zał. nr 1	0
			0

Próbki pobral i dostarczył Zleceniodawca.

* badanie/pobieranie próbek akredytowane zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Znak „<” oznacza, że wynik znajduje się poniżej podanej wartości, która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej.

□ * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 079.

Koniec sprawozdania

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
mgr inż. Monika Szefer

EKOSYSTEMY - JT J. Teterycz
LABORATORIUM
 ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
 REGON 080305237, NIP 973-057-14-64
 tel./fax (068) 45 97 726



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 350457/16/POZ

Zleceniodawca EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORIUM UL. GŁOWACKIEGO 9 65-301 ZIELONA GÓRA		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)	
Data przyjęcia próbki:	2016-10-18	WODA Numer kodowy: 1915/2016 Stan próbki bez zastrzeżeń Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę	
Data zakończenia badań:	2016-10-22		
Data utworzenia sprawozdania:	2016-10-22		
Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba bakterii z grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0
* Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0

Autoryzował: Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika $k=2$ i poziomu ufności 95%.

Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014





AB 1254

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :			
Temat:	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,		
Data pobierania próbek:	SUW Dzikowo, analiza próbki wody z surowej,		
Data przyjęcia próbek do badań:	18.10.2016	Nr protokołu pobierania:	618/2016
Stan próbki:	18.10.2016	Data zakończenia badań:	24.10.2016
Numer sprawozdania:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	010/2016-47	Kolejny numer strony:	1
	24.10.2016	Ilość załączników:	1

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 1914/2016 Woda surowa
*	pH, (stężenie jonów wodoru)	-	PN - EN ISO 10523:2012	7,2 (temperatura pomiaru 19,2 °C)
	Barwa,			
	Mętność,	mg /l Pt	PN-EN ISO 7887:2012	10
*	Przewodność el. wł. w 25°C,	NTU	PN-EN 7027:2003	2,3
		µS/cm	PN-EN 27888:1999	255
	Liczba progowa zapachu,	TON	PN-EN 1622:2006 PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015	1 (akceptowalny)
	Liczba progowa smaku,	TFN	PN-EN 1622:2006 PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015	1 (akceptowalny)
*	Azot amonowy,	mg /l N _{NH4}		<0,25
*	Żelazo ogólne,	mg /l NH ₄	PN-C-04576-4:1994	<0,32
*	Mangan,	mg/l	PN-92/C-04570/01	2,338
		µg/l		2338
□ *	Liczba bakterii z grupy coli.	mg/l	PN-92/C-04570/01	0,237
		µg/l		237
□ *	Liczba Escherichia coli.	jt/ 100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Zał. nr 1	0
		jt/ 100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Zał. nr 1	0

Próbki pobral i dostarczył Zleceniodawca.

* badanie/pobieranie próbek akredytowane zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Znak „<” oznacza, że wynik znajduje się poniżej podanej wartości, która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej.

□ * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 079.

Koniec sprawozdania

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
mgr inż. Monika Szefer

EKOSYSTEMY - JT J. Teterycz
LABORATORIUM
 ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
 REGON 080305237, NIP 973-057-14-64
 tel./fax (068) 45 97 726

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
 Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy - JT sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 350456/16/POZ

Zlecniodawca EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORIUM UL. GŁOWACKIEGO 9 65-301 ZIELONA GÓRA		Próbka (wg deklaracji Zlecniodawcy)	
Data przyjęcia próbki:	2016-10-18	WODA	
Data zakończenia badań:	2016-10-22	Numer kodowy: 1914/2016	
Data utworzenia sprawozdania:	2016-10-22	Stan próbki bez zastrzeżeń	
		Próbki dostarczone przez Zlecniodawcę	
Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba bakterii z grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0
* Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0

Autoryzował: Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Miejsce laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika $k=2$ i poziomu ufności 95%.

Wyniki nie mogą być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

