



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Badań Środowiskowych

tel. /68/ 325-46-71 w.226
fax: /68/ 351-47-96
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LBŚ-790/2017
z dnia 30.06.2017r.

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Próbka pobrana poza harmonogramem pobierania próbek na 2017r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LBŚ.910.2.2017.55
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 27.06.2017
	Numer protokołu pobrania: HK/58/17
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim – L. Sosnowski, K. Lutycz.
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Próbka wody z wodociągu wiejskiego w Chociejuwie Stan próbki: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	27.06.2017
Data wykonania badania	27.06.2017 – 30.06.2017

Wyniki badań				
Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki	Wartości dopuszczalne ¹
			OL – 790	
Miejsce pobrania próbki:			Chociejuw – SUW	
Stężenie jonu amonowego	PN-ISO 7150-1:2002	mg/l	0,05 ± 0,01	0,5

¹⁾ Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 Listopada 2015r. Dz. U. z 2015 poz. 1989.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

ASYSTENT

30.06.17r. *[podpis]*

mgr inż. Malwina Kubów

Zatwierdził:

KIEROWNIK

Sekcji Badań Środowiskowych

30.06.17r. *[podpis]*
mgr Monika Musiał-Pawda
data i podpis

Otrzymują :

1. PSSE w Krośnie Odrzańskim (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.