



AB 1254

ekosystemy-jt
ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :			
Temat:	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin,		
Data pobierania próbek:	SUW Dzikowo, analiza próbki wody uzdatnionej		
Data przyjęcia próbek do badań:	17.01.2018	Nr protokołu pobierania:	20/2018
Stan próbki:	17.01.2018	Data zakończenia badań:	22.01.2018
Numer sprawozdania:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	020/2018-17	Kolejny numer strony:	1
	22.01.2018	Ilość załączników:	-

Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 69/2018 Woda uzdatniona
Mętność, ¹	NTU	PN-EN 7027:2003	<0,5
* Mangan ² ,	mg /l	PN-92/C-04570/01	0,031
	µg /l		31

Próbkę pobrał i dostarczył Zleceniodawca

Znak „<” oznacza, że wynik znajduje się poniżej podanej wartości, która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej.

* badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji,

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
Zastępca Kierownika Laboratorium
mgr. inż. Monika Szefer

Koniec sprawozdania

EKOSYSTEMY - JT Tetrycz
LABORATORIUM
ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
REGON 080305377, NIP 65-3057-14-64
tel./fax 68 459 7726

Adres laboratorium: ¹Laboratorium Pracownia ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
²Laboratorium Pracownia ul. Kozuchowska 10 e 65-364 Zielona Góra

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy - JT sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.