

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.		
Temat:	SUW Chociejów, analiza próbki wody surowej.		
Data pobierania próbek:	27.02.2018	Nr protokołu pobierania:	106/2018
Data przyjęcia próbek do badań:	27.02.2018	Data zakończenia badań:	05.03.2018
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	020/2018-21	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	05.03.2018	Ilość załączników:	1

	Wskaźniki	Jednostki	Metoda badawcza	Próbka nr 319/2018 woda surowa
☐ *	Radon ^{222}Rn ,	Bq/l	Procedura badawcza QPB I Badanie sztucznej i naturalnej promieniotwórczości w próbkach żywności i środowiska metodą spektrometrii gamma nr wydania 8 z dnia 02.01.2017 załącznik nr 1	<10
*	Pobieranie próbki wody zgodnie z normą PN-ISO 5667-5:2003			

* badanie/pobieranie próbek akredytowane zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

☐ * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 450

Koniec sprawozdania

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
 Zastępca Kierownika Laboratorium
 mgr inż. Monika Szefer

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
 LABORATORIUM
 ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
 REGON 081335271, NIP 6512057146

Dot nr 1 do spr 20/2018-21

PDIŚ	Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych	
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WYZNACZANIE STĘŻENIA IZOTOPU RADONU ^{222}Rn W PRÓBKACH CIEKŁYCH	
	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7	
	Kierownik Zakładu: Kierownik Pracowni:	22 811-00-11 wew. 222 22 811-00-11 wew. 272
		
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 959/2018 z dnia 05. marca 2018.		

Pomiary wykonano dla:

Ekosystemy JT Zielona Góra

65-301 Zielona Góra, ul. Głowackiego 9

zgodnie z procedurą badawczą QPB 1 „Wyznaczanie stężenia izotopu radonu ^{222}Rn w próbkach ciekłych”.

Dane próbki			
Nr próbki	319/2018	Data i godzina poboru próbki	27. lutego 2018 r. 10:30
Opis źródła/próbki	Woda surowa		
Wyniki			
Data wykonania pomiaru		02.03.2018 r.	
Stężenie ^{222}Rn w wodzie na dzień poboru próbki		<10 Bq/l	
Uwagi -----			

Autoryzował(a):

Zuzanna Polowska
(Imię i nazwisko)