



AB.1254

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA:	Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.		
Temat:	SUW Wałowice analiza próbki wody uzdatnionej		
Data pobierania próbek:	29.08.2018	Nr protokołu pobierania:	551/2018
Data przyjęcia próbek do badań:	29.08.2018	Data zakończenia badań:	03.09.2018
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	020/2018-53	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	03.09.2018	Ilość załączników:	1

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 1759/2018 woda uzdatniona
*	pH, ¹ (stężenie jonów wodoru),	-	PN EN ISO 10523:2012	7,5 (temperatura pomiaru 20,5 °C)
	Barwa, ²	mg /l Pt	PN-EN ISO 7887:2012	<5
	Mętność, ²	NTU	PN-EN 7027:2003	<0,5
*	Przewodność el.wł. w 25°C, ¹	µS/cm	PN-EN 27888:1999	525
	Liczba progowa zapachu, ²	TON	PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015	1 (akceptowalny)
	Liczba progowa smaku, ²	TEN	PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015	1 (akceptowalny)
*	Żelazo, ²	mg /l µg/l	PN-92/C-04570/01	<0,150 <150
*	Mangan, ²	mg /l µg/l	PN-92/C-04570/01	<0,030 <30
□ *	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/l ml	PN-EN ISO 6222:2004 Zał. nr 1	73
□ *	Liczba Enterokoków kałowych	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004 Zał. nr 1	0
□ *	Liczba bakterii z grupy coli,	jtk/100 ml	PN-EN 9308-1:2014- 12/A1:2017-04 Zał. nr 1	0
□ *	Liczba Escherichia coli	jtk/100 ml	PN-EN 9308-1:2014- 12/A1:2017-04 Zał. nr 1	0

Próbkę pobrał i dostarczył Zleceniodawca

Pomiaru przewodnictwa el. własnego dokonano z użyciem konduktometru posiadającego kompensację wpływu temperatury.

* badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

□ * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 079

Koniec sprawozdania

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
 Zastępca Kierownika Laboratorium
 mgr inż. Monika Seefner

EKOSYSTEMY - JT Teterycz
LABORATORIUM

ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
 REGON 080806207, NIP 651-267-14-6
 tel./fax (68) 459 7726

Adres laboratorium: ¹Laboratorium Pracownia ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra

²Laboratorium Pracownia ul. Kozłuchowska 10 e 65-364 Zielona Góra

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy - JT sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości

